Digitalisierung von Bestandsanlagen Ein Praxis-Check

Leander B. HÖRMANN

Digitalisierung von Bestandsanlagen - Ein Praxischeck

Agenda

- Motivation
- Digitaler Datenverarbeitungskreislauf
- Schlüsseltechnologien für Digitalisierung
- Digitalisierung als Idealprozess
- Ausgewählte Beispiele

Digitalisierung von Bestandsanlagen - Ein Praxischeck

Motivation

- Re-Industrialisierung Europas
 - Alternative und "lokale" Produktions- und Versorgungsketten
 - Resilient gegen kurzfristige Störungen und längerfristige Krisen
 - Transition der Industrie zu einer ökologischen und digitalen Ökonomie
 - Industrielle Resilienz
 - Ökologische Verantwortung
 - Optimierung von Prozessen und Produktion
 - Ressourcenschonend und energieeffizient
 - Hochproduktiv
 - Flexibel und agil
- Digitalisierung als Lösung
- **Zusätzliche Sensoren und Digitale Zwillinge**
 - **Wireless Communication und IoT**

Digitalisierung von Bestandsanlagen

Digitaler Datenverarbeitungskreislauf

- Sense
 - Erfassung physikalischer Größen einer Anlage durch Sensoren
- Edge Computing
 - Intelligente Vorverarbeitung am Sensor
 - Schnelle Erkennung bestimmter Ereignisse
 - Reduzierung des Datenvolumens
- Transmit / Get
 - Übertragung der Daten zu einem übergeordneten System
- Store
 - Speicherung der Sensordaten

Digitalisierung von Bestandsanlagen

Digitaler Datenverarbeitungskreislauf

- **Analyze**
 - Intelligente, anwendungsspezifische Verarbeitung und Visualisierung
- **Predict**
 - Vorhersage zukünftiger Prozess- und Systemzustände
 - Predictive Maintenance
- **Transmit / Act**
 - Übertragung von Parametern oder Kommandos zurück zur Anlage
- **Adapt**
 - Optimierung der Anlagenparameter
 - Steigerung der Effizienz

Schlüsseltechnologien für Digitalisierung

Wireless Communication Technologies

Schlüsseltechnologien für Digitalisierung

Cloud Computing und Big Data

- Cloud-Dienstleistungsmodelle
 - Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
 - Platform-as-a-Service (PaaS)
 - Software-as-a-Service (SaaS)
- Bereitstellungsmodelle
 - Private Cloud
 - Public Cloud
 - Hybride Cloud
- Cloud Provider

Source: <https://www.prnewswire.com/news-releases/q2-cloud-market-grows-by-29-despite-strong-currency-headwinds-amazon-increases-its-share-301595858.html> Source: Synergy Research Group

Schlüsseltechnologien für Digitalisierung

Energy Harvesting

- Hohe Wartungskosten reduzieren
 - Kein Batterietausch oder Abschalten des Prozesses
- Hohe Installationskosten vermeiden
 - Keine Verkabelung notwendig
 - Gut geeignet für Retrofitting
- Unzugängliche Installationsort
 - Rotierende Teile und Wellen
 - Hochspannungsanwendungen
- Mögliche Energiequellen
 - Licht (elektromagnetische Strahlung)
 - Temperaturgradienten
 - Kinetische Energie (z.B. Vibration, Rotation)
 - Induzierte Energie (z.B. passives RFID)

Solar Energy Harvesting

Zeitreihe und Einfluss unterschiedlicher Anbringungsorte

- Verlauf der täglich verfügbaren Energie
 - Outdoor: Südseite, Nordseite + Indoor
- Kontinuierliche Versorgung muss gewährleistet sein
 - Energiespeicherung notwendig
 - Charakterisierung für die Zielanwendung sinnvoll

Digitalisierung von Bestandsanlagen

Digitalisierung als Idealprozess

• Anforderungsanalyse

- Definition der Ziele
- Erfassung des IST-Zustandes
 - Gegebener Prozess/Produktion
 - Infrastruktur
 - Schnittstellen

• Planung

- Berücksichtigung laufender Prozesse
- Mitarbeiter mit einbeziehen
- Finanzierung
- Synergieeffekte durch steigenden Grad der Digitalisierung

Digitalisierung von Bestandsanlagen

Digitalisierung als Idealprozess

• Umsetzung

- Vorhandenes Know-how der Mitarbeiter berücksichtigen
- Infrastruktur modernisieren
- Anbindung der Maschinen & Anlagen
- Datensicherheit und Datenschutz
- Testphase

• Betrieb und Wartung

- Reguläre Betriebsphase
- Evaluierung
- Kontinuierliche Optimierung
 - Prozesse und Produktion
 - Digitalisierungszustand

Digitalisierung von Bestandsanlagen

Anwendungsbeispiele im betrieblichen Umfeld

- Verbesserte Handhabung durch drahtlose Sensorik
 - Flexiblere Instrumentierung
 - Vermeidung von Verkabelungs- und Steckkontaktproblemen
 - Mobile Anwendungen möglich
- Logistik und Supply-Chain Management
 - Digitalisierung von Lieferketten
 - Automatisierte Erfassung des Warenverkehrs und Online-Monitoring
 - Automatische und bedarfsabhängige Transportausführung
 - Zusätzliche Sensorik zur Überwachung von Füllständen von Tanks oder Abfallcontainern

Digitalisierung von Bestandsanlagen

Anwendungsbeispiele im betrieblichen Umfeld

- Qualitätsmanagement
 - Optimierung täglicher Abläufe
 - Automatisierte Verfolgung von Proben
 - Überwachung kritischer Güter durch kontinuierlichen Überwachung kritischer Parameter (z.B. Kühlketten)
 - Kontinuierliche Erfassung der Produktionsparameter
 - Berücksichtigung von Qualitätsunterschiede natürlicher Rohstoffe
- Betriebszeit- und Garantieüberwachung
 - Transition der Businessmodelle zu X-as-a-Service
 - Überwachung der sachgemäßen Verwendung
- Energieoptimierung
 - Feingranulare Erfassung des Energieverbrauch
 - Simulationsunterstützte Prozessoptimierung mittels digitalem Zwilling

Digitalisierung von Bestandsanlagen

Neue Geschäftsmodelle

- Individuelle Produkte
 - Losgröße 1
 - Detailliertes Wissen über eigenen Produktionsprozess notwendig
- Pay-per-Use
 - Nutzungsorientierte Abrechnung
 - Kosten durch Nutzung von Maschinen, Anlagen bzw. Algorithmen
 - Zum Beispiel für Predictive Maintenance von Verschleißteilen
 - Abrechnung nach Nutzungsdauer
- Micropayments
 - Automatisierte Abrechnung von kleinsten Beträgen zwischen Maschinen(teilen)
 - Kann bei Pay-per-Use zum Einsatz kommen

Digitalisierung von Bestandsanlagen

Ausgewählte Beispiele

Modulares energieautarkes Sensorsystem

Anforderung

- Erfassung von Messwerten direkt am Wälzlager
- Einfach Nachrüstbarkeit bei bestehenden Wälzlagern
- Wartungsfrei
- Einsatztemperatur bis 120°C
- Keine Signal- oder Energieleitung

Hauptbestandteile Modulares Sensorsystem (MoSS)

NKE
BEARINGS

[Zurück zur Übersicht](#)

Lösung

- Hochrobustes Sensorsystem in Ringform
- Vorverarbeitung der Sensordaten auf der MoSS Elektronik
- Übertragung der Sensordaten via Bluetooth
- Energy-Harvesting zur autonomen und wartungsfreien Energieversorgung
- Signalrelay zur Überbrückung metallischer Kapselungen beim Einbau

Wälzlager, Reluktanzring, unvergossenes PCB

Zustandsüberwachung in der Gesteinsmahanlage mit Mobilgerät

Betriebsbereite Kugelmühle

IloT und Prozessmodellierung Gesteinsmahanlage

Anforderungen

- Senkung Anlagen-Energieverbrauch
- Optimales Mahlprodukt bei schwankender Rohmaterialqualität
- Vernetzte Zustandsüberwachung der Produktionsanlage
- Einfache Nachrüstbarkeit bei Bestandsanlagen

Lösung

- Messdatenerfassung via Cloud ohne Eingriff in bestehende Automatisierung
- Erstellung eines physikalischen Modells für Kugelmühle und Mahlprozess
- Modellbasierte Ermittlung der optimalen Prozesszeit für eine gewünschte Produktqualität bei minimalem Energieeinsatz trotz schwankender Rohmaterialqualität

Stallung für Nutztiere

Nutztierlokalisierung mit Datenanalyse/Smart Bow

Anforderungen

- Lange Nutzungsdauer der Tags (> Lebensdauer der Tiere)
- Echtzeitdaten aller Tiere verfügbar
- Früherkennung von Krankheiten
- Optimierung von Besamungszeitpunkten
- Reduzierung von Medikamentenverbrauch

Ohrmarke mit Elektronik

Lösung

- Energieeffiziente und hochgenaue Lokalisierungssysteme für raue Umgebungen
- Elektronikentwicklung
- Entwicklung Funkprotokoll
- Automatisierte Analyse von Bewegungsmustern und Ableiten von Gesundheitsinformation

Fehlererkennung an schadhafte Kugellagern

Anforderungen

- Prüfstand mit Getriebebox
- Fehlererkennung und -Klassifizierung an einem der im Getriebe verbauten Kugellager
- Messung mit Beschleunigungssensor außen am Gehäuse

Lösung

- Test mit zwei fehlerfreien, einem leicht beschädigten und 2 deutlich beschädigten Kugellagern
- Berechnung von > 80 statistischen Kenngrößen (Features) und Auswahl von optimalen Features (4)
- Klassifizierung

		Estimated State		
		Healthy	Indent	Faulty
True State	Healthy1	177	22	0
	Healthy2	199	0	0
	Indent	0	199	0
	Faulty1	0	0	199
	Faulty2	0	0	199

Fehlererkennung in einer Entstaubungsanlage

Anforderungen: Erkennen von fehlerhafter Aktivierung von Ventilen

- 280 Ventile (14 Abschnitte, davon 8 vermessen)
- Eine fehlerhafte Aktivierung eines Ventils soll durch Lokalisierung des Reinigungsgeräuschs erkannt werden
- Lokalisierung anhand der Laufzeit ("akustische Kamera") kann aufgrund der Raumakustik (Ventile unter massiver Abdeckung, starker Nachhall) nicht verwendet werden
- Messung mit 16 Mikrofonen an der Anlage

Klassischer Ansatz (16 Mics)
→ 99.68% korrekt

Machine Learning Ansatz (8 Mics)
→ 98.46% korrekt

Machine Learning Ansatz (4 Mics)
→ 95.96% korrekt

Science becomes
reality

DI Dr.techn. Leander B. HÖRMANN

Team Leader Industrial IoT

T +43 (0) 732 2468 6157

E leander.hoermann@lcm.at

Linz Center of Mechatronics GmbH, Altenberger Straße 69, 4040 Linz AUSTRIA

www.lcm.at

www.linkedin.com/company/linz-center-of-mechatronics

www.facebook.com/linzcenterofmechatronics